

ACLARACIONES:

EN ESTE DOCUMENTO SE IRÁN RECOGIENDO LAS DIVERSAS ACLARACIONES Y RESPUESTAS PLANTEADAS POR LOS DISTINTOS LICITADORES CON EL FIN DE UNIFICARLAS Y FACILITAR LA LIBRE CONCURRENCIA EN EL PROCESO.

1. PREGUNTA 1:

¿En relación con las tarifas contratadas en los cuadros de mando, se nos pueden indicar el detalle de qué tarifas hay contratadas?

Salvo alguna excepción, en algún cuadro del que no se dispone del dato de forma precisa, en la mayoría de los centros de mando, la tarifa contratada es 2.0DHA.

2. PREGUNTA 2:

¿Se podría indicar el desglose de contratos en los que el contador de electricidad es en propiedad y en los que es en alquiler?

Salvo algún cuadro en el que no se disponga de dicha información, en la totalidad de los contratos, el equipo de medida es alquilado.

3. PREGUNTA 3:

¿Se podrían aportar los planos del PPT en formato CAD?

Se considera, que la información aportada en los planos incluidos en el PPT es suficiente, por lo que no procede facilitar planos en otros formatos.

4. PREGUNTA 4:

¿Están incluidos en el contrato los consumos de alumbrados navideños y fiestas locales?

No es objeto de este contrato el suministro de energía para este tipo de alumbrados.